

**По инициативе прокуратуры Киевского района г. Симферополя
должностное лицо государственного бюджетного учреждения
здравоохранения привлечено к административной ответственности**

Прокуратурой Киевского района г. Симферополя с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения.

Установлено, что учреждение не обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соблюдены сроки перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), а также не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации.

Прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, ответственный сотрудник за пожарную безопасность привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу.

Помощник прокурора
Киевского района г. Симферополя
Ломач

Я.С.