

Прокуратура Киевского района г. Симферополя разъясняет

Санитарно-эпидемиологические требования к функционированию объектов общественного питания в многоквартирных жилых домах.

Основные положения:

1. **Вентиляция** (п. 128 СанПиН 2.1.3684-21) — должна быть автономной. Допускается подключение к общей вытяжной системе жилого дома при условии, что выбросы не превышают гигиенических нормативов для жилых территорий.
2. **Система вентиляции производственных помещений** (п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) — оборудуется отдельно от вентиляции помещений, не связанных с организацией питания. Источники газов, пыли, влаги и тепла оснащаются локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к общей вытяжной системе производственных помещений.
3. **Микроклимат** (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) — параметры воздуха рабочей зоны должны соответствовать гигиеническим нормативам.
4. **Размещение контейнерных площадок** (п. 4 СанПиН 2.1.3684-21) — расстояние до жилых домов и иных объектов должно составлять не менее 20 и не более 100 метров.

Ответственность — за нарушение указанных требований предусмотрен административный штраф по ст. 6.4 КоАП РФ.