

УТВЕРЖДАЮ
Городской голова
п/п В.Н. Агеев
« 03 » апреля 2013 г.

Протокол № 9
заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций

г. Симферополь

« 03 » апреля 2013 г.

Заседание ведет: Председатель городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Скуратовский В.Д.

Повестка дня: О состоянии пожарной безопасности города Симферополя.

Присутствовали: Члены комиссии.

Слушали: Информацию начальника СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Середы И.А. и И.о. начальника 1 ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым Кипы А.В. о состоянии пожарной безопасности города Симферополя.

В соответствии с «Инструкцией по учёту и надзору по противопожарному водоснабжению в территориальных подразделениях», и с целью осуществления контроля за качественным содержанием, правильной эксплуатацией противопожарного водоснабжения, приведением его в надлежащее состояние, развитием и совершенствованием рационализаторской работы по вопросам содержания и эксплуатации противопожарного водоснабжения, приведением в надлежащее состояние оперативной документации по противопожарному водоснабжению в г. Симферополе в настоящее время проводится определенная работа по улучшению состояния противопожарного водоснабжения. Личным составом подразделений 1ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым совместно с работниками КРП «ППВКХ г.Симферополя» ежемесячно проводятся проверки уличных пожарных гидрантов и водоемов, которые находятся на балансе КРП «ПАВКХ г.Симферополя».

1. Киевский район г. Симферополя.

В Киевском районе г. Симферополя общая численность пожарных гидрантов – 515 шт.

За три месяца 2013 года ремонтными бригадами КРП «ППВКХ г.Симферополя» было отремонтировано 3 уличных пожарных гидранта.

В настоящее время остаются неисправными 20 уличных пожарных гидрантов.

Общая численность пожарных водохранилищ – 91. Уличных пожарных водоемов (ПВ) не исправно (разгерметизировано) – 8 шт.

Общая численность объектовых пожарных гидрантов – 106. В настоящее время остаются неисправными 2 объектовых пожарных гидранта:

1. Республиканская детская клиническая больница (ул. Титова, 77 – 1 ПГ).

2. ЗАО «Крым Лада» (пр. Победы, 211 А – 1 ПГ).

Не исправно объектовых пожарных водоемов (ПВ) – 6.

1. ОАО «Мехсервис» (ул. Кубанская, 23 – 1 ПВ (не заполненный водой)).

2. СТКНЕУ (ул. Кечкеметская, 2 – 1 ПВ (разгерметизированный)).

3. АТХ Быт радиотехника СПВМС (ул. Ж. Дерюгиной, 9а – 1 ПВ (разгерметизированный).

4. ОАО Сельхозтехника (ул. Рубцова.44 – 1 ПВ (разгерметизированный).

5. Республиканская больница им. Семашко (ул. Киевская, 69 – 1 ПВ (разгерметизированный).

6. Спорткомплекс «Дружба» (ул. Киевская, 115 – 1 ПВ неисправный, нет места для забора воды (разгерметизированный).

Неисправные водонапорные башни – 2 шт.:

1. ПП «Блейд» по ул. Кубанская, 22 – 1 водонапорная башня (неисправная полностью, не оборудованная, нет воды, нет подъезда к забору воды) с марта 2008 года.

2. ООО фирма «Квазар» по ул. Ж. Дерюгиной, 6 – 1 водонапорная башня (неисправная полностью, не оборудованная, нет воды, нет подъезда к забору воды) с сентября 2008 года.

2. Центральный район г. Симферополя.

Общее количество пожарных гидрантов – 522 шт.

За три месяца в 2013 году ремонтными бригадами КРП «ППВКХ г. Симферополя» было отремонтировано 3 пожарных гидранта.

В настоящее время остаются неисправными 3 пожарных гидранта.

Общее количество пожарных водоёмов – 113 шт.

Общее количество уличных пожарных водоемов – 5 шт., (ПВ) не исправно (разгерметизировано) – 3 шт.

Общее количество объектов пожарных гидрантов – 124 шт.

Общее количество объектов пожарных водоемов – 108 шт., (ПВ) не исправно (разгерметизировано) – 4 шт.

Общее количество объектов пожарных гидрантов – 124 шт., не исправно – 24 шт.

1. ПАО «Кожобувь» – 10 ПГ (в системе нет воды).

2. ООО «Пластмасс» – 14 ПГ (в системе нет воды).

Неисправных объектов пожарных водоемов (ПВ) – 4 шт.

1. ООО «Фотон» – 1 ПВ не заполнен водой.

2. ООО «Пластмасс» – 3 ПВ не заполнены водой.

Водонапорных башен (Рожновского) – нет.

3. Железнодорожный район г. Симферополя

Общее количество пожарных гидрантов – 611 шт.

Общее количество уличных пожарных гидрантов – 384 шт.

За три месяца в 2013 году ремонтными бригадами КРП «ППВКХ г. Симферополя» было отремонтировано 2 уличных пожарных гидранта.

В настоящее время остаются неисправными 38 уличных пожарных гидрантов.

Общее количество пожарных водоёмов – 102 шт.

Объектов пожарных водоемов не исправно (разгерметизировано) – 2 шт.:

1. «ОАО Крыммебель» (ул. Линейная, 2).

2. 6-я Городская больница (ул. Семашко).

Общее количество объектов пожарных гидрантов – 227 шт., не исправно – 7 шт.

В районе ул. М. Жукова верхнего и нижнего этажа самозахвата, в 1993 году подрядными организациями ПМК-6 и ПМК-238 было установлено противопожарное водоснабжение (пожарные гидранты) в количестве 35 единиц,

которые по настоящее время не находятся на балансе КРП «ППВКХ г.Симферополя» и питают сеть от центрального водогона г. Симферополя. Информация по данному вопросу предоставлялась КРП «ППВКХ г.Симферополя». На данное время балансодержатель отсутствует и руководство КРП «ППВКХ г.Симферополя» этот вопрос до сих пор не решило.

Также остаётся открытым вопрос по заасфальтированным пожарным гидрантам на улицах г. Симферополя. В настоящее: на территории Центрального района – 4 шт., Киевского района – 4 шт., Железнодорожного района – 5 шт.

На территории Киевского района неоднократно при тушении пожаров в частном секторе, давление в сети водоснабжения, на которой расположены пожарные гидранты, отсутствует, а на некоторых точках вообще нет воды.

В целом при таком состоянии противопожарного водоснабжения в г.Симферополе, создаётся непосредственная угроза населению при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Заслушав данную информацию и обсудив выступления членов комиссии по указанному вопросу,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Информацию начальника СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Середы И.А. и И.о. начальника 1 ГПСО ГСЧС Украины в АР Крым Кипы А.В. о состоянии пожарной безопасности города Симферополя и выступления других членов комиссии принять к сведению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства городского совета, управлениям и отделам городского совета, начальникам КП ЖЭО районов города:

2.1. Организовать обучение, согласно программы пожарно-технического минимума, всех сотрудников в функциональные обязанности которых входит обучение работающего персонала и населения правилам пожарной безопасности;

Срок: До 01.07.2013 г.

2.2. Разработать План мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния объектов. Копию плана направить в СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым;

Срок: До 25.04.2013 г.

2.3. Организовать проведение проверок противопожарного состояния подведомственных объектов, выявление и недопущение использования несанкционированного силового электрооборудования и «кустарного» производства;

Срок: До 25.04.2013 г.

2.4. Организовать контроль и закрытие на замки подвальные и чердачные помещения строений, с целью исключения доступа посторонних лиц;

Срок: Постоянно.

2.6. О ходе выполнения противопожарных мероприятий информировать СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым;

Срок: Ежеквартально до 5 числа следующего месяца.

3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Рогову А.Л. контролировать выполнение противопожарных мероприятий КП ЖЭО и УЖКХ районов города.

Срок: Постоянно.

4. Исполнительным комитетам районных в городе советов и Грэсовскому поселковому совету:

4.1. С привлечение сотрудников районных отделов СГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, районных отделов СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым организовать целенаправленные отработки жилого сектора;

Срок: До 25.04.2013 г.

4.2. На комиссиях по вопросам ТЭБ и ЧС районов заслушать начальников КП ЖЭО районов города и других балансодержателей жилого фонда на подведомственной территории о состоянии обеспечения противопожарной безопасности жилого фонда, в том числе и жилых домов повышенной этажности.

Срок: До 15.04.2013 г.

5. Начальнику СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Серее И.А., И.о. начальника 1 ГПСО ГТУ МЧС Украины в АР Крым Кипе А.В., начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Рогову А.Л. усилить информационную работу по освещению в средствах массовой информации проблемных вопросов, связанных с ростом числа пожаров.

Срок: Постоянно.

6. Директору КРП «ППВКХ г. Симферополя» Скобликову В.В. начальникам КП ЖЭО районов города, руководителям объектов всех форм собственности привести в исправное состояние пожарные гидранты и пожарные водоёмы на подведомственной территории.

Срок: До 01.07.2013 г. и в дальнейшем постоянно.

7. Начальнику СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Серее И.А.:

7.1. Усилить надзор и контроль за соблюдением и исполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности состояния объектов и территории города;

Срок: Постоянно.

7.2. Привлекать к ответственности руководителей, которые не обеспечивают противопожарную безопасность на подведомственных объектах;

Срок: Постоянно.

7.3. Своевременно информировать исполнительные комитеты районных в городе советов и Грэсовского поселкового совета о непринятии мер руководителями объектов по выполнению требований пожарной безопасности.

Срок: Постоянно.

7.4. В случае не выполнения исполнителями решения п.6 настоящего протокола, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением пожарной безопасности, соответствующие материалы направить в прокуратуру города Симферополя для принятия мер прокурорского реагирования в пределах полномочий.

Срок: До 01.08.2013 г.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника СГУ ГУ Гостехногенбезопасности в АР Крым Серее И.А. и председателей комиссий ТЭБ и ЧС районов города.

Председатель городской
комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

В.Д. Скуратовский

Секретарь комиссии

И.М. Писляков